# 令和7年5月　水質検査項目及び検査結果一覧表

採水年月日：令和7年5月8日　　※　今月検査項目

| 区分 | | | 上水道 | | 上水道 | | 上水道 | | 上水道 | | 上水道 | | 上水道 | | 上水道 | | 上水道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水道名称 | | | 自己水 | | 県水 | | 県水 | | 県水 | | 県水 | | 県水 | | 県水 | | 自己水 | |
| 浄水場(水系)等名称 | | | 森山系 | | 上野系 | | 佐口系 | | 佐口系 | | 中之番系 | | 中之番系 | | 中之番系 | | 下米田系 | |
| 番号 | 水質基準項目<br>(検査項目) | 基準値 | 深田町1丁目地内 | | 大手町2丁目地内 | | 加茂野町市橋地内 | | 伊深町大洞地内 | | 三和町廿屋地内 | | 三和町川浦地内 | | 本郷町7丁目地内 | | 牧野地内 | |
| | | | 検査月 | 水種別：浄水 | 検査月 | 水種別：浄水 | 検査月 | 水種別：浄水 | 検査月 | 水種別：浄水 | 検査月 | 水種別：浄水 | 検査月 | 水種別：浄水 | 検査月 | 水種別：浄水 | 検査月 | 水種別：浄水 |
| 1 | 一般細菌 | 100　CFU/ml以下 | R7.5 | 0 | R7.5 | 0 | R7.5 | 0 | R7.5 | 0 | R7.5 | 0 | R7.5 | 0 | R7.5 | 0 | R7.5 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | R7.5 | 不検出 | R7.5 | 不検出 | R7.5 | 不検出 | R7.5 | 不検出 | R7.5 | 不検出 | R7.5 | 不検出 | R7.5 | 不検出 | R7.5 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | R6.7 | 0.0003未満 | R6.7 | 0.0003未満 | R6.7 | 0.0003未満 | R6.7 | 0.0003未満 | R6.7 | 0.0003未満 | R6.7 | 0.0003未満 | R6.7 | 0.0003未満 | R6.7 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | R6.7 | 0.00005未満 | R6.7 | 0.00005未満 | R6.7 | 0.00005未満 | R6.7 | 0.00005未満 | R6.7 | 0.00005未満 | R6.7 | 0.00005未満 | R6.7 | 0.00005未満 | R6.7 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | R6.7 | 0.004未満 | R6.7 | 0.004未満 | R6.7 | 0.004未満 | R6.7 | 0.004未満 | R6.7 | 0.004未満 | R6.7 | 0.004未満 | R6.7 | 0.004未満 | R6.7 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | R6.7 | 0.17 | R6.7 | 0.17 | R6.7 | 0.17 | R6.7 | 0.18 | R6.7 | 0.18 | R6.7 | 0.18 | R6.7 | 0.18 | R6.7 | 0.17 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | R7.4 | 0.09 | R7.4 | 0.10 | R7.4 | 0.10 | R7.4 | 0.10 | R7.4 | 0.10 | R7.4 | 0.10 | R7.4 | 0.10 | R7.4 | 0.09 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | R6.7 | 0.05未満 | R6.7 | 0.05未満 | R6.7 | 0.05未満 | R6.7 | 0.05未満 | R6.7 | 0.05未満 | R6.7 | 0.05未満 | R6.7 | 0.05未満 | R6.7 | 0.05未満 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | R6.7 | 0.0002未満 | R6.7 | 0.0002未満 | R6.7 | 0.0002未満 | R6.7 | 0.0002未満 | R6.7 | 0.0002未満 | R6.7 | 0.0002未満 | R6.7 | 0.0002未満 | R6.7 | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 |
| 16 | シス－1、2－ジクロロエチレン及び<br>トランス-1、2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | R6.7 | 0.0004未満 | R6.7 | 0.0004未満 | R6.7 | 0.0004未満 | R6.7 | 0.0004未満 | R6.7 | 0.0004未満 | R6.7 | 0.0004未満 | R6.7 | 0.0004未満 | R6.7 | 0.0004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | R7.4 | 0.06未満 | R7.4 | 0.06未満 | R7.4 | 0.06未満 | R7.4 | 0.06未満 | R7.4 | 0.06未満 | R7.4 | 0.06未満 | R7.4 | 0.06未満 | R7.4 | 0.06未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | R7.4 | 0.006 | R7.4 | 0.004 | R7.4 | 0.005 | R7.4 | 0.005 | R7.4 | 0.007 | R7.4 | 0.007 | R7.4 | 0.005 | R7.4 | 0.006 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | R7.4 | 0.005 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002未満 | R7.4 | 0.002 | R7.4 | 0.005 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | R7.4 | 0.007 | R7.4 | 0.005 | R7.4 | 0.007 | R7.4 | 0.007 | R7.4 | 0.009 | R7.4 | 0.009 | R7.4 | 0.007 | R7.4 | 0.008 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | R7.4 | 0.006 | R7.4 | 0.004 | R7.4 | 0.004 | R7.4 | 0.005 | R7.4 | 0.006 | R7.4 | 0.006 | R7.4 | 0.004 | R7.4 | 0.006 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | R7.4 | 0.001 | R7.4 | 0.001 | R7.4 | 0.002 | R7.4 | 0.002 | R7.4 | 0.002 | R7.4 | 0.002 | R7.4 | 0.002 | R7.4 | 0.002 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 | R7.4 | 0.001未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | R7.4 | 0.008未満 | R7.4 | 0.008未満 | R7.4 | 0.008未満 | R7.4 | 0.008未満 | R7.4 | 0.008未満 | R7.4 | 0.008未満 | R7.4 | 0.008未満 | R7.4 | 0.008未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | R7.4 | 0.01未満 | R7.4 | 0.02 | R7.4 | 0.02 | R7.4 | 0.02 | R7.4 | 0.02 | R7.4 | 0.02 | R7.4 | 0.02 | R7.4 | 0.01 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 | R6.7 | 0.005未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | R6.7 | 3.6 | R6.7 | 4.5 | R6.7 | 4.6 | R6.7 | 4.7 | R6.7 | 5 | R6.7 | 4.9 | R6.7 | 4.6 | R6.7 | 3.3 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 | R6.7 | 0.001未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | R7.5 | 3.8 | R7.5 | 3.8 | R7.5 | 3.8 | R7.5 | 3.7 | R7.5 | 3.7 | R7.5 | 3.7 | R7.5 | 3.8 | R7.5 | 3.9 |
| 39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | R6.7 | 12 | R6.7 | 12 | R6.7 | 12 | R6.7 | 12 | R6.7 | 12 | R6.7 | 13 | R6.7 | 12 | R6.7 | 12 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | R6.7 | 46 | R6.7 | 50 | R6.7 | 45 | R6.7 | 48 | R6.7 | 51 | R6.7 | 49 | R6.7 | 39 | R6.7 | 35 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 | R6.7 | 0.02未満 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | R6.7 | 0.000001未満 | R6.7 | 0.000001 | R6.7 | 0.000001 | R6.7 | 0.000001 | R6.7 | 0.000001 | R6.7 | 0.000001 | R6.7 | 0.000001 | R6.7 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | R6.7 | 0.000001未満 | R6.7 | 0.000001未満 | R6.7 | 0.000001未満 | R6.7 | 0.000001未満 | R6.7 | 0.000001未満 | R6.7 | 0.000001未満 | R6.7 | 0.000001未満 | R6.7 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | R6.7 | 0.002未満 | R6.7 | 0.002未満 | R6.7 | 0.002未満 | R6.7 | 0.002未満 | R6.7 | 0.002未満 | R6.7 | 0.002未満 | R6.7 | 0.002未満 | R6.7 | 0.002未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | R6.7 | 0.0005未満 | R6.7 | 0.0005未満 | R6.7 | 0.0005未満 | R6.7 | 0.0005未満 | R6.7 | 0.0005未満 | R6.7 | 0.0005未満 | R6.7 | 0.0005未満 | R6.7 | 0.0005未満 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | R7.5 | 0.5 | R7.5 | 0.4 | R7.5 | 0.4 | R7.5 | 0.4 | R7.5 | 0.4 | R7.5 | 0.4 | R7.5 | 0.4 | R7.5 | 0.5 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | R7.5 | 7.2 | R7.5 | 7.1 | R7.5 | 7.2 | R7.5 | 7.2 | R7.5 | 7.6 | R7.5 | 7.6 | R7.5 | 7.1 | R7.5 | 7.2 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし | R7.5 | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | R7.5 | 0.5未満 | R7.5 | 0.5未満 | R7.5 | 0.5未満 | R7.5 | 0.5未満 | R7.5 | 0.5未満 | R7.5 | 0.5未満 | R7.5 | 0.5未満 | R7.5 | 0.5未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | R7.5 | 0.1未満 | R7.5 | 0.1未満 | R7.5 | 0.1未満 | R7.5 | 0.1未満 | R7.5 | 0.1未満 | R7.5 | 0.1未満 | R7.5 | 0.1未満 | R7.5 | 0.1未満 |
| － | 水温 | － | R7.5 | 16.9℃ | R7.5 | 18.0℃ | R7.5 | 20.0℃ | R7.5 | 18.2℃ | R7.5 | 17.5℃ | R7.5 | 18.2℃ | R7.5 | 19.0℃ | R7.5 | 19.0℃ |
| － | 残留塩素 | － | R7.5 | 0.3mg/L | R7.5 | 0.3mg/L | R7.5 | 0.3mg/L | R7.5 | 0.3mg/L | R7.5 | 0.3mg/L | R7.5 | 0.3mg/L | R7.5 | 0.3mg/L | R7.5 | 0.4mg/L |