令和4年4月　水質検査項目及び検査結果一覧表

採水年月日：令和4年4月14日　　※　今月検査項目

区分			上水道		上水道		上水道		上水道		上水道		上水道		上水道		上水道	
水道名称			自己水		県水		県水		県水		県水		県水		県水		自己水	
浄水場(水系)等名称			森山系		上野系		佐口系		佐口系		中之番系		中之番系		中之番系		下米田系	
番号	水質基準項目 (検査項目)	基準値	深田町1丁目地内		大手町2丁目地内		加茂野町市橋地内		伊深町大洞地内		三和町廿屋地内		三和町川浦地内		本郷町7丁目地内		牧野地内	
			検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水	検査月	水種別:浄水
1	一般細菌	100　CFU/ml以下	R4.4	0	R4.4	0	R4.4	0	R4.4	0	R4.4	0	R4.4	0	R4.4	0	R4.4	0
2	大腸菌	検出されないこと	R4.4	不検出	R4.4	不検出	R4.4	不検出	R4.4	不検出	R4.4	不検出	R4.4	不検出	R4.4	不検出	R4.4	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	R3.7	0.0003未満	R3.7	0.0003未満	R3.7	0.0003未満	R3.7	0.0003未満	R3.7	0.0003未満	R3.7	0.0003未満	R3.7	0.0003未満	R3.7	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	R3.7	0.00005未満	R3.7	0.00005未満	R3.7	0.00005未満	R3.7	0.00005未満	R3.7	0.00005未満	R3.7	0.00005未満	R3.7	0.00005未満	R3.7	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	R3.7	0.004未満	R3.7	0.004未満	R3.7	0.004未満	R3.7	0.004未満	R3.7	0.004未満	R3.7	0.004未満	R3.7	0.004未満	R3.7	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	R3.7	0.21	R3.7	0.21	R3.7	0.21	R3.7	0.21	R3.7	0.22	R3.7	0.22	R3.7	0.21	R3.7	0.21
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	R4.4	0.11	R4.4	0.12	R4.4	0.11	R4.4	0.11	R4.4	0.10	R4.4	0.10	R4.4	0.12	R4.4	0.11
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	R3.7	0.05未満	R3.7	0.05未満	R3.7	0.05未満	R3.7	0.05未満	R3.7	0.05未満	R3.7	0.05未満	R3.7	0.05未満	R3.7	0.05未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	R3.7	0.0002未満	R3.7	0.0002未満	R3.7	0.0002未満	R3.7	0.0002未満	R3.7	0.0002未満	R3.7	0.0002未満	R3.7	0.0002未満	R3.7	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満
16	シス－1、2－ジクロロエチレン及び トランス-1、2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	R3.7	0.0004未満	R3.7	0.0004未満	R3.7	0.0004未満	R3.7	0.0004未満	R3.7	0.0004未満	R3.7	0.0004未満	R3.7	0.0004未満	R3.7	0.0004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満
21	塩素酸	0.6mg/L以下	R4.4	0.06未満	R4.4	0.06未満	R4.4	0.06未満	R4.4	0.06未満	R4.4	0.06未満	R4.4	0.06未満	R4.4	0.06未満	R4.4	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	R4.4	0.008	R4.4	0.005	R4.4	0.006	R4.4	0.005	R4.4	0.007	R4.4	0.007	R4.4	0.004	R4.4	0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	R4.4	0.005	R4.4	0.003	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002	R4.4	0.002未満	R4.4	0.002未満	R4.4	0.003	R4.4	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	R4.4	0.010	R4.4	0.007	R4.4	0.008	R4.4	0.007	R4.4	0.009	R4.4	0.009	R4.4	0.006	R4.4	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	R4.4	0.005	R4.4	0.003	R4.4	0.003	R4.4	0.003	R4.4	0.004	R4.4	0.004	R4.4	0.002	R4.4	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	R4.4	0.002	R4.4	0.002	R4.4	0.002	R4.4	0.002	R4.4	0.002	R4.4	0.002	R4.4	0.002	R4.4	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満	R4.4	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	R4.4	0.008未満	R4.4	0.008未満	R4.4	0.008未満	R4.4	0.008未満	R4.4	0.008未満	R4.4	0.008未満	R4.4	0.008未満	R4.4	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	R4.4	0.02	R4.4	0.02	R4.4	0.02	R4.4	0.02	R4.4	0.02	R4.4	0.02	R4.4	0.02	R4.4	0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満	R3.7	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	R3.7	5.6	R3.7	6.9	R3.7	5.6	R3.7	5.1	R3.7	4.4	R3.7	4.5	R3.7	7.4	R3.7	4.7
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満	R3.7	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	R4.4	4.1	R4.4	4.2	R4.4	4.4	R4.4	4.4	R4.4	4.4	R4.4	4.4	R4.4	4.0	R4.4	4.1
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	R3.7	8	R3.7	8	R3.7	9	R3.7	9	R3.7	12	R3.7	12	R3.7	8	R3.7	8
40	蒸発残留物	500mg/L以下	R3.7	43	R3.7	44	R3.7	41	R3.7	38	R3.7	44	R3.7	46	R3.7	38	R3.7	41
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満	R3.7	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	R3.7	0.000003	R3.7	0.000003	R3.7	0.000002	R3.7	0.000002	R3.7	0.000002	R3.7	0.000002	R3.7	0.000003	R3.7	0.000003
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	R3.7	0.000002	R3.7	0.000001	R3.7	0.000001未満	R3.7	0.000001未満	R3.7	0.000001未満	R3.7	0.000001未満	R3.7	0.000001未満	R3.7	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	R3.7	0.002未満	R3.7	0.002未満	R3.7	0.002未満	R3.7	0.002未満	R3.7	0.002未満	R3.7	0.002未満	R3.7	0.002未満	R3.7	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	R3.7	0.0005未満	R3.7	0.0005未満	R3.7	0.0005未満	R3.7	0.0005未満	R3.7	0.0005未満	R3.7	0.0005未満	R3.7	0.0005未満	R3.7	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	R4.4	0.4	R4.4	0.3	R4.4	0.4	R4.4	0.4	R4.4	0.4	R4.4	0.4	R4.4	0.4	R4.4	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	R4.4	7.1	R4.4	7.1	R4.4	7.2	R4.4	7.2	R4.4	7.4	R4.4	7.6	R4.4	7.1	R4.4	7.2
48	味	異常でないこと	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし
49	臭気	異常でないこと	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし	R4.4	異常なし
50	色度	5度以下	R4.4	0.5未満	R4.4	0.5未満	R4.4	0.5未満	R4.4	0.5未満	R4.4	0.5未満	R4.4	0.5未満	R4.4	0.5未満	R4.4	0.5未満
51	濁度	2度以下	R4.4	0.1未満	R4.4	0.1未満	R4.4	0.1未満	R4.4	0.1未満	R4.4	0.1未満	R4.4	0.1未満	R4.4	0.1未満	R4.4	0.1未満
－	水温	－	R4.4	16.0℃	R4.4	16.6℃	R4.4	19.5℃	R4.4	16.8℃	R4.4	16.2℃	R4.4	15.5℃	R4.4	16.0℃	R4.4	19.5℃
－	残留塩素	－	R4.4	0.4mg/L	R4.4	0.3mg/L	R4.4	0.3mg/L	R4.4	0.3mg/L	R4.4	0.3mg/L	R4.4	0.3mg/L	R4.4	0.3mg/L	R4.4	0.4mg/L