

各位

質疑回答書

美濃加茂市長 藤井 浩 人
(公印省略)

仕様書番号 文振継工第1号
工事名 みのかも文化の森空調設備更新工事
工事場所 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299番地1 みのかも文化の森

番号	資料名	該当箇所	質疑事項	回答
1			工事期間中に労務費・材料費・機器費などの価格変動が考えられます。労務費・材料費・機器費などは、年度ごとの発注時での見直しがあるものと考えてよろしいでしょうか。	工事請負契約約款 第26条を適応します。約款は市ホームページ（入札・契約情報）で公表しています。
2			空調機外機 撤去、更新に伴う電源工事 図面無し、参与数量書無し。 図面、参与数量、電線サイズが必要です。	特記概要書に記載のとおり、電気設備工事、建築工事を別途発注予定です。 室外機及び企画展示室系統の室内機への1次側電源については、電気設備工事にて施工します。 (企画展示室系統の室内機から室外機への電源送りは本工事に含まれます)
3			以下余白	
4				
5				
6				
7				
8				