

## 個別施設計画（トンネル）

No.	歩道橋名	凡 例	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	補修内容	備 考
1	上野トンネル	点検計画 I～IV：総合判定 ○：予定 修繕計画 □：補修工事 △：設計委託		II					○				○					○					剥離防止、漏水対策	
2	日西洞トンネル	点検計画 I～IV：総合判定 ○：予定 修繕計画 □：補修工事 △：設計委託		II					○				○					○					剥離防止	

判定区分		判定の内容
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。